

Kann man die Ausgangsverzögerung auf einen kleineren Wert als 45 Sekunden einstellen ?

Nein, dies ist nicht möglich! Die Anlage prüft im diesem Zeitfenster alle Komponenten auf einwandfreie Funktion und Meldefreiheit.

Eindeutige ID: #1086

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-05 13:18